

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύων Από το πρακτικό της με αριθμό**  
**αποχέτευσης 3/2004 συνεδρίασης του Δ.Σ. της**  
**ΔΕΥΑ Κοζάνης**

Απόφαση αριθμ. 40/2004

Στην Κοζάνη σήμερα 17/3/2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ήτοι:

Παρόντες		Απόντες	
Φλώρος Μ.	Πρόεδρος	Βλατής Ι.	Μέλος
Τουμπουλίδου Π.	Αντ/δρος	Γρηγοριάδης Χ.	»
Μπούρτσου Α.	Μέλος	Νικολάου Ν.	»
Μπομπόναρη Ν.	»	Νικολαΐδης Κ.	»
Χριστοδούλου Αστ.	»	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής θέτει υπ' όψη των μελών του Δ.Σ. ότι παρίσταται ανάγκη ψήφισης του "Κανονισμού Λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κοζάνης " που εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ' όψη : 1)Τον ως άνω Κανονισμό Λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κοζάνης τον οποίο συζήτησε κατά άρθρο και στο σύνολό του, 2)Το γεγονός ότι με την ψήφισή του καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως ,ο τρόπος λειτουργίας του και επιλύονται προβλήματα λειτουργίας του Δικτύου, 3)Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Ψηφίζει τον παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κοζάνης κατά άρθρο και στο σύνολό του.

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο του κανονισμού**

1.1 Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου υπονόμων των αποβλήτων οικιακής χρήσης, των βρόχινων, και των αποβλήτων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εργαστήρια, συνεργεία, στάβλους, σφαγεία ή άλλες βλαπτικές χρήσεις.

## **Άρθρο 2<sup>ο</sup> : Βασικές έννοιες**

2.1 Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν παντορροικοί αγωγοί, αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.

2.2 Παντορροικό σύστημα, είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης λυμάτων και όμβριων νερών με κοινό αγωγό.

2.3 Χωριστικό σύστημα, είναι το σύστημα που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο όμβριων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

2.4 Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα και τα βιομηχανικά και τα βιοτεχνικά απόβλητα, τα λύματα των νοσοκομείων, εργαστηρίων και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.

2.5 Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμμάτων όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).

2.6 Βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από δραστηριότητες βιοτεχνιών και βιομηχανιών, σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους.

2.7 Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

2.8 Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ ή του δήμου στο παρελθόν.

2.9 Παράνομη σύνδεση του ακινήτου είναι η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ ή του Δήμου στο παρελθόν.

## **Άρθρο 3<sup>ο</sup> : Υποχρεώσεις - ακίνητα που συνδέονται υποχρεωτικά με τα δίκτυα**

3.1 Οποίος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την δήλωση του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.2 Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παρόδιων ακίνητων με τον αγωγό αυτό.

3.3 Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, δίοδων, στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος.

3.4 Εάν σε ένα δρόμο προβλέπεται η κατασκευή δύο κλάδων αγωγών (δευτερεύοντα δίκτυα) τότε τα παρόδια ακίνητα πρέπει να συνδέονται στον αγωγό που περνά από μπροστά τους και όχι απέναντι.

3.5 Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις.

3.6 Τα νερά της βροχής, των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών συλλέγονται κατάλληλα και οδηγούνται σε δημοτικό ή δημόσιο αγωγό όμβριων ή ακαθάρτων ανάλογα αν υπάρχει χωριστικό ή παντορροϊκό δίκτυο ( άρθρα 18 και 26 παρ. 4.1 του κτιριοδομικού κανονισμού)

3.7 Απαγορεύεται η ρίψη των ακαθάρτων νερών των ιδιοκτητών ανοικτών χώρων στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών.

3.8 Τα ισόγεια κτίσματα (καταστήματα κτλ) υποχρεούνται να αποχετεύουν τα νερά πλύσης του δαπέδου στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο και όχι στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών.

3.9 Στις περιοχές της πόλης Κοζάνης ή σε οικισμούς που υπάρχει χωριστικό δίκτυο, οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίσουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα βρόχινα. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση βρόχινων νερών στον αγωγό ακαθάρτων. Αν οι ιδιοκτήτες δεν διαχωρίσουν τα εσωτερικά τους δίκτυα η ΔΕΥΑΚ τους ορίζει προθεσμία για να κάνουν το διαχωρισμό και αν δεν συμμορφωθούν, διακόπτει πρώτα την παροχή νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση ακαθάρτων.

3.10. Για την αποχέτευση υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακαθάρτων απαιτείται ειδική άδεια του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που καθορίζει τους ειδικότερους όρους σύνδεσης. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερευρωμένων υδάτων του υπονόμου στο υπέδαφος

## **Άρθρο 4<sup>ο</sup> : Εξωτερικές Διακλαδώσεις - Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων**

4.1 Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:

- α) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, και
- β) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.

4.2 Η εξωτερική διακλάδωση από το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την οικοδομική γραμμή, κατασκευάζεται από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με δαπάνες των ιδιοκτητών ακινήτων (αρθ. 15 Ν. 1069/80).

4.3 Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 1,2 μ. Αν το δίκτυο είναι αβαθές, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε βάθος μικρότερο από 1,2 μ αλλά τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση.

Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να κατασκευάζεται κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης.

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων διακλάδωσης.

4.4 Κανείς εκτός από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

4.5 Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη.

4.6 Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι την οικοδομική γραμμή (μαζί με το φρεάτιο προσαρμογής) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι :

α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.

β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο, ανάλογα με την κρίση της υπηρεσίας, αυτόματη βαλβίδα αντεπιστροφής. Η βαλβίδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο φρεάτιο προσαρμογής, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητο του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής.

4.7 Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 4.4 και 4.5 η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

## **Άρθρο 5° : Αριθμός παροχών αποχέτευσης**

5.1 Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Αν υπάρχει αγωγός του δικτύου στον ένα από τους δύο δρόμους, το ακίνητο συνδέεται με αυτόν εφόσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άμεση σύνδεση του ακινήτου του.

5.2 Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από **ΜΙΑ ΜΟΝΟ** εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει **ΕΝΑ ΜΟΝΟ** οικόπεδο.

5.3 Παρεκκλίσεις από τον παρακάτω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.:

α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια, στο αυτό, οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μια μόνο εξωτερική διακλάδωση .

β) Για ανεξάρτητα κτίρια, που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν τη διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, που να πληρούν τους όρους του ΓΟΚ από άποψη αρτιότητας κ.τ.λ. και να υπάρχει δρόμος για το δίκτυο.

γ) Για ακίνητα εξ' αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης έχουν διαιρεθεί ή τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.

5.4 Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρθια και οικοδομήσιμα κατά τον ΓΟΚ οικόπεδα, το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

5.5 Αν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α του άρθρου 10 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου τότε για κάθε είδος αποχετευμένων πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΔΕΥΑΚ κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων.

## **Άρθρο 6° : Αποχέτευση χαμηλών χώρων**

6.1 Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και όμβριων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με το δίκτυο επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΚ.

6.2 Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου « ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή από

οποιαδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς και επίσης για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των ζημιών.

6.3 Όταν τα στόμια υποδοχής, του προηγούμενου άρθρου ευρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΕΥΑΚ, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.

Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε ΔΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρεί απαραίτητο.

6.4 Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από τη στάθμη υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.

6.5 Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:

α) Μπορεί να επιτραπεί ή αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο κατά τους όρους του άρθρου 3.3 του παρόντος εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή ή

β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις τρεις (3) ώρες

## **Άρθρο 7<sup>ο</sup>: Σύσταση αποχετευμένων υγρών**

7.1. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή η με άλλο τρόπο απόρριψη δια εγκαταστάσεων αποχέτευσης στο δίκτυο υπονόμων των εξής ουσιών:

α) Ουσιών που προέρχονται από σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, αν δεν προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία τους έτσι που η ποιότητά τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα των οικιακών λυμάτων, αν δεν χορηγηθεί άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

β) Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειριών, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποσυνθέσιμες ουσίες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.τ.λ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.

γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.

δ) Αερίων και ατμών. Η απευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή ασφυξιογόνα ή ουσιών που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.τ.λ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.

στ) Υγρών που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης.

ζ) Ουσιών που λόγω σύνθεσης ή ζύμωσης προκαλούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

η) Υγρών γενικά με ουσίες που μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Ο καθορισμός κατά περίπτωση των ανωτάτων ορίων των ουσιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις η) και στ) γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 45 C.

Υγρών που γενικά δεν πληρούν τους όρους και προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν κολλώδης ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 1,5 εκ..

Το pH των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 M<sup>3</sup> οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.

Οι τιμές του παραρτήματος Ι ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1000 M<sup>3</sup>. Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με την παροχή αυτή, ώστε το μέγεθος ανά ημέρα οποιασδήποτε ουσίας ρυπαίνει, να μην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 M<sup>3</sup> την ημέρα.

Ως τιμές σύγκρισης με αυτές του παραρτήματος Ι νοούνται οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν σε τρία δείγματα. Τα δείγματα πρέπει να παίρνονται την ίδια

ημέρα και η κάθε δειγματοληψία να έχει διαφορά 1 ώρα από την προηγούμενη.

7.2 Η αποχέτευση μέσα στο δίκτυο υπονόμων των οικιακών αποβλήτων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά δεν περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, είτε τις έχουν αποβάλλει με μεθόδους προτεινόμενες από τον αιτούντα.

Αν αργότερα προκύψει ότι τα εγκριθέντα μέτρα δεν επαρκούν, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση των αναγκαίων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων κατά την εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί επίσης να διακόψει τη σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων εφόσον διαπιστούται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων κ.τ.λ. ή σοβαρός λόγος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.

7.3 Η αποχέτευση μέσα στο δίκτυο υπονόμων των βιομηχανικών αποβλήτων και ακαθάρτων νερών των διαφόρων βιομηχανιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, γκαράζ, κ.τ.λ. επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και εφόσον τα παραπάνω νερά είτε δεν έχουν τις αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους ιδιότητες είτε τις έχουν αποβάλει με μεθόδους προτεινόμενες από τον αιτούντα.

7.4 Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να ζητήσει πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.

7.5 Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών βιοτεχνιών (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κτλ) επιτρέπεται να αποχετευτούν στο δίκτυο μετά από ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

7.6 Απαγορεύεται η απευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακαθάρτων υγρών στάβλων. Επιβάλλεται η προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.τ.λ. ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1 (με βόθρους καθίζησης ή διατάξεις που εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

7.7 Στις περιπτώσεις που όσο και αν προβλεφθεί το αντίθετο εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες όπως αυτές καθορίζονται στη παράγραφο 7.1 ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να διακόψει τη σύνδεση.



7.8 Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να μεταβάλει τα πρότυπα εκροής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεδεμένο ή την εγκατάσταση καθαρισμού ή την κατάσταση του αποδέκτη.

**7.9 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευμένου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..**

#### **Άρθρο 8<sup>ο</sup>: Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών**

8.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό υγρών από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και ρέουν σε αγωγούς όμβριων ή ακαθάρτων χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όταν βρίσκονται μέσα στα διοικητικά της όρια.

#### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>: Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης**

9.1 Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με υπόνομο οι ιδιοκτήτες οφείλουν μετά τη σχετική πιστοποίηση της εκτέλεσης των έργων που κρίθηκαν αναγκαία από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. να αχρηστεύσουν και να κατεδαφίσουν βόθρους σηπτικούς, ακαθάρτων και αποχωρητηρίων, παλιούς υπονόμους και γενικά κάθε παλιά εγκατάσταση που υπάρχει στο ακίνητο τους με δική τους φροντίδα και δαπάνη και μέσα σε προθεσμία οριζόμενη από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η οποία στη συνέχεια ελέγχει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

9.2 Για να αχρηστευτούν τελείως οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί με δαπάνη του ιδιοκτήτη. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

#### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>: Χορήγηση αδειών σύνδεσης**

10.1 Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφισταμένων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αίτησή τους πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως υφισταμένης.

Για την χορήγηση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. της άδειας σύνδεσης με τα δίκτυα απαιτούνται:

A. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδομές των οποίων τα λύματα δεν χρειάζονται καμία προεπεξεργασία πριν διοχετευτούν στο δίκτυο αποχέτευσης (κατοικίες, γραφεία, εκπαιδευτήρια κ.τ.λ.).

-Μαζί με τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί θεωρημένη άδεια από την Πολεοδομία

-Τοπογραφικό διάγραμμα όπου εκτός των άλλων θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής που θα συνδεθεί καθώς και η θέση του βόθρου που καταργείται.

-Κάτοψη κατωτέρου ορόφου με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχτευτικούς αγωγούς.

Τα παραπάνω σχέδια και διαγράμματα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για ατελή ή εσφαλμένη εφαρμογή τους.

-Πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και αριθμό υδρομέτρου καθενός ιδιοκτήτη.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης που θα κριθεί αναγκαία τη σύνδεσή της οικοδομής με το δίκτυο, κοινοποιούσα για το τελευταίο αυτό εντολή της στο αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο

Για την εκτέλεση εργασιών που έχουν υποδειχθεί, δίδεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ορισμένη προθεσμία, η οποία μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτηση σύνδεσης εκτός της επιβολής προστίμου η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου.

Προκειμένου για πολυκατοικίες όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

B. Για την χορήγηση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. άδειας σύνδεσης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις κάθε χρήσης των οποίων τα λύματα πριν τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης χρήζουν κάποια προεπεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού εκτός κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, κ.λ.π. δηλαδή βιοτεχνίες, βιομηχανίες, σταθμοί αυτοκινήτων, στάβλοι κτλ.

(1) Νέα κτίρια υπό ανέγερση:

Όσοι θέλουν να οικοδομήσουν οφείλουν να υποβάλουν προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο Α του άρθρου αυτού, σε τρία

αντίτυπα και συμπληρωματική μελέτη των κατά το άρθρο 7 αυτού του κανονισμού προβλεπόμενων ως αναγκαίων εγκαταστάσεων προς επιτυχή και ασφαλή λειτουργία και χρήση ακαθάρτων.

Μέσα στη μελέτη θα είναι γραμμένα τα ποσοστά, η θερμοκρασία και η χημική σύνθεση των νερών που αποχετεύονται, οι ελάχιστοι, μέγιστοι και μέσοι δείκτες του pH, η ημερήσια παροχή και οι διακυμάνσεις της, η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, οι τοξικές ουσίες κ.τ.λ..

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής λειτουργίας του δικτύου μέτρων.

Η ανωτέρω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει εκτός της υπογραφής των αρμοδίων κατά περίπτωση επιστημόνων και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν κακώς.

Μόνο μετά από έλεγχο για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων και τήρηση των όρων αυτού του κανονισμού αποχέτευσης είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων.

Σε κάθε ακίνητο της κατηγορίας αυτής πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας αποβλήτων, σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο και να τοποθετηθεί μετρητής παροχής τούτων αν αυτό ζητηθεί. Το φρεάτιο δειγματοληψίας και ο μετρητής παροχής τοποθετούνται μετά τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, σε θέση εύκολα επισκέψιμη.

## B2. Υπάρχοντα κτίρια:

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, μετά από ειδική πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και σε ειδική προθεσμία που τάσσεται από αυτή, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση σύνδεσης συνοδευόμενη εκτός από τα απαιτούμενα για τα υφιστάμενα κτίρια της περίπτωσης Α. του παρόντος άρθρου και από βεβαίωση από αρμόδιο επιστήμονα για την ποιότητα των προς αποχέτευση αποβλήτων καθώς και από τις υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί. Μη υφιστάμενων ειδικών εγκαταστάσεων, υποβάλλεται πλήρης των απαιτούμενων, ανάλογη της αναφερόμενης για τα κτίρια της περίπτωσης Β1 του παρόντος άρθρου. Εκτός της υπογραφής του συντάξαντος τεχνικού, πρέπει ακόμη να φέρει την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι υπεύθυνος αν πράγματι διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις για οποιονδήποτε λόγο λειτουργούν κακώς. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιμο ή την κατασκευή ή λήψη επιπλέον έργων των υφισταμένων που θεωρεί αναγκαία

Μέσα στην παραπάνω πρόσκληση θα ορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ορισμένη προθεσμία για την κατασκευή των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης αυτών, ή την τήρηση των υποδείξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των όρων του παρόντος κανονισμού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. και να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

10.2. Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία Β με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τμήμα μόνο του ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακαθάρτων με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.

10.3 Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο έχων οικιακά λύματα και το οποίο πρόκειται να γίνει χρήση του ως ακινήτου της κατηγορίας Β υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει την απαιτούμενη κατά την παράγραφο Β2 έκθεση ή μελέτη των απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία κρίνει απαραίτητη ή την εκτέλεση επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον μέτρων. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των όρων του παρόντος κανονισμού είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.

10.4 Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και ψευδούς δήλωσης ως προς τη χρήση του ακινήτου, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ., να διακόψει τη σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης, μέχρι την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω απαιτούμενων εργασιών.

10.5 Κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση η διενέργεια αυτοψίας από τα συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει τη διενέργεια της αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. και διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>: Δαπάνες και τέλη**

11.1 Σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 οι βασικές δαπάνες και εισφορές για τη σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης είναι οι παρακάτω:

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

Το τέλος χρήσης υπονόμων

Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης αποχέτευσης

11.2.α. Οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους σύνδεσης (αρθ. 10 παρ. 1γ Ν. 1069/80).

Το τέλος σύνδεσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και υπολογίζεται με χρήση της συνολικής επιφάνειας του κτίσματος.

Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης.

β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

11.3 Σε περίπτωση κατεδάφισης παλιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στο άρθρο

11.4 Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόμενη από τον παρόντα κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω περιλαμβάνεται και ο αερισμός του φρεατίου ελέγχου.

11.5 Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

11.6 Το δικαίωμα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας της παρ. 10.Β καθορίζεται με ειδική ανά περίπτωση απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

11.7 Η κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων μετατόπιση αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης γίνεται από τη ΔΕΥΑΚ και τα έξοδα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους

11.8. Οι δαπάνες των 10.2 και 11.7 καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ,

11.9 Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης κατά χρήση ιδιοκτησίας και την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των  $m^3$  νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης.

Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.τ.λ. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορίες αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.τ.λ.).

11.10. Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

## **Άρθρο 12<sup>ο</sup>:Αποχέτευση βοθρολυμάτων**

12.1. Στις περιπτώσεις που κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψη τους σε υποδεικνυόμενο από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέρος των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, μετά από έλεγχο της σύστασής τους.

12.2 Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και ο τρόπος καταβολής του ορίζεται από το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

### **Άρθρο 13<sup>ο</sup>: Ειδικά θέματα**

13.1. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος ή σε επιτροπή που θα συγκροτήσει.

### **Άρθρο 14<sup>ο</sup>: Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι**

14.1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου (π.χ μισθωτής), ευθύνεται έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., για κάθε παράβαση του παρόντα κανονισμού ή οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρων με τον ιδιοκτήτη.

14.2. Οποιαδήποτε οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (πρόστιμα, τέλη, δαπάνες κ.τ.λ) μπορούν να χρεωθούν στον λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου.

14.3. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π.), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας 80000000.2.B του παρόντα κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριμένης ιδιοκτησίας, είναι δυνατό, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, η χρέωση των αναλογούντων προστίμων δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κ.τ.λ. να γίνει στον λογαριασμό ύδρευσης αυτής να διακοπεί δε η υδροδότηση της, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

14.4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επί αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.τ.λ όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.

14.5. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.

14.6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σύμφωνα παρόντα Κανονισμό, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

### **Άρθρο 15<sup>ο</sup>: Έλεγχος των εγκαταστάσεων**

15.1. Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο έλεγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγματοληψιών κ.τ.λ. Άρνηση να επιτραπεί η είσοδος των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο ακίνητο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

15.2. Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ'όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή αεραγωγού φ 2", από το φρεάτιο επισκέψεων μέχρι 2,50 μ πάνω από το δώμα.

15.3. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επιδιορθώνονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο Imhoff	(mgr/lit)	15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά (εξάτμιση στους 105 C)	(mgr/lit)	1500
Στερεά αιωρούμενα	(mgr/lit)	500
BOD <sub>5</sub>	(mgr/lit)	500
COD	(mgr/lit)	1000
Αμμωνία ελεύθερη 1 ιόν αμμωνίου σαν N	(mgr/lit)	50
Φωσφορικά άλατα ως $\text{PO}_4^{3-}$	(mgr/lit)	10
Φθοριούχα ως F <sup>-</sup>	(mgr/lit)	10
Χλωριούχα ως $\text{Cl}^-$	(mgr/lit)	1500
Θειούχα ως $\text{H}_2\text{S}$	(mgr/lit)	2
Θειώδη ως $\text{SO}_3^{2-}$	(mgr/lit)	10
Θειικά ως $\text{SO}_4^{2-}$	(mgr/lit)	1000
Κυανιούχα ως $\text{CN}^-$	(mgr/lit)	3
Αρσενικά ως AS	(mgr/lit)	0,5
Βάριο ως Ba	(mgr/lit)	20
Κάδμιο ως CD	(mgr/lit)	0,1
Χρόμιο III ως Cr	(mgr/lit)	2
Χρόμιο VI ως Cr	(mgr/lit)	0,5
Σίδηρος ως Fe	(mgr/lit)	4
Μαγγάνιο ως Mn	(mgr/lit)	4

Υδράργυρος ως	(mgr/lit)	0,01
Νικέλιο ως Ni	(mgr/lit)	4
Μόλυβδος ως Pb	(mgr/lit)	0,2
Χαλκός ως Cu	(mgr/lit)	0,1
Άργυρος ως Ag	(mgr/lit)	0,1
Σελήνιο ως Se	(mgr/lit)	0,1
Ψευδάργυρος ως Zn	(mgr/lit)	1
Σύνολο τοξικών ουσιών $\Sigma(CV/LV) < 3$		
Όπου LV μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Ως τοξικές θεωρούνται οι ουσίες As, Cd, Cr, HS, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.		

	(mgr/lit)	50
Λίπη και λάδια		
Ζωικά και φυτικά		
Ορυκτά λάδια εκχυλιζόμενα με αιθέρα (υδρογονάνθρακες)	(mgr/lit)	20
Φαινόλαι ως CH <sub>3</sub> OH	(mgr/lit)	1
Αλδεύδαι ως CH <sub>3</sub> CHO	(mgr/lit)	4
Μερκαπτάνες ως S	(mgr/lit)	0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί	(mgr/lit)	1
Διχλωριούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλαίνιο, τρίχλωροαιθυλαίνιο	(mgr/lit)	2
Ελεύθερο χλώριο	(mgr/lit)	5
Οργανικές χλωριούχες ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)	(mgr/lit)	0,1
Ενώσεις επιφανειακής δράσης περιεχόμενες στα απορρυπαντικά ως M.B.A.S	(mgr/lit)	10

#### Η παρούσα απόφαση πήρε 40/2004

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΦΛΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ**

**ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Π.**

**ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ Α.  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.  
ΜΠΟΜΠΟΝΑΡΗ Ν.**

**Ακριβές απόσπασμα  
Κοζάνη 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ**

**ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ**