

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ		ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΣΚΑΦΗΣ)			
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		331			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	245	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	0	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	100
ΠΗΓΕΣ	Ζ.ΠΗΓΗ-ΚΩΔ Ε2				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ					

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	260	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,5	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΡΗ	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,1	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,022	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,2	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΤΟC (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΝΕΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	1,03	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	1,17	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,7	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,61	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	58,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2,7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	186	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	153	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	118	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	14/11/2016	ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΝ (ΤΔ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53687 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	.	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ