

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ		ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΙΛΑΔΟΣ, ΘΥΜΑΡΙΑΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ)			
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		662			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	11	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	272	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	65	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	35
ΠΗΓΕΣ	Ζ.ΠΗΓΗ-ΚΩΔ Ε2 ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ9ΕΦ-ΚΩΔ Κ36 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	260	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,5	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΡΗ	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	7,9	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,01	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Α (mg/l O)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	5,8	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΤΟC (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΝΕΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,8	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	61,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	168	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	138	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	232	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	14/11/2016	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53678 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	.	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (µS/cm)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	269	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,3	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
PH	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,1	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,04	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	6,3	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	21,24	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΟC (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΝΕΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9,43	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	4,14	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,26	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	4,41	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,6	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,128	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	62,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	183	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	150	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	196	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	14/11/2016	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53677 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	.	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	273	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,2	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΜΜΟΝΙΑΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΡΗ	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,2	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
BENZOΛΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	6,5	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	18,95	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΤΟC (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΝΕΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,72	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,61	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2,65	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	3,97	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	4,2	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,51	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	63,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	4,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	186	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	153	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	220	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	14/11/2016	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53679 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	.	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ