

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ		ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ)			
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		116			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	15	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	4
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	150	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	
ΠΗΓΕΣ	ΚΡΟΚΟΥ-ΚΩΔ Α7 ΚΟΜΠΛΙΤΣΙ-ΚΩΔ Α9 ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ, ΌΧΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΧΑΝΤΑΚΑΣ Ν1)-ΚΩΔ Α10 ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΧΑΝΤΑΚΑΣ Ν2)(ΕΦ)-ΚΩΔ Α11 ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΚΗΠΩΝ)-ΚΩΔ Α12 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΚΩΔ Α13 ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ9ΕΦ-ΚΩΔ Κ36 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	604	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	24,8	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
PH	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,2	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4			
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	22,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,06	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,2	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2,1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	26,4	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	20,4	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	40,53	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΤΟC (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΝΕΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	11,19	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9,31	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9,88	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	10,15	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	27,6	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,059	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2,3	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	75,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	51,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	366	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	300	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	432	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	16/11/2016	ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΝ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53673 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,1	.	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	413	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	9	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4
PH	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,2	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		4
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	15,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
BENZOLIO (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	2,2	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	20,9	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	8,1	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΟC (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΑΝΕΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	10,2	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0,276	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	1,3	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	61,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	30,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	278	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0

ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	228	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	270	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1			
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	16/11/2016	ΠΥΡΓΟΣ (ΤΔ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2016-53674 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	0	.	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		0			