



Κοζάνη 19-06-2017
Αρ.Πρωτ.: 26256

Ταχ. Δ/ση : 2^οχλμ. Ε.Ο. Κοζάνης Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη
Πληροφ : Κυπριτίδης Ε.
Τηλ. : 24610 51542
Fax : 24610 51550
Υπηρεσία : Τηλεθέρμανσης

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΕ Α.Ε
ΟΔΟΣ: ΣΥΡΙΑΝΟΥ 4 & 1
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ: 114 74
ΤΗΛ: 210 6423815
210 6412640

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή σας. (με στοιχεία 7/6/2017 52141 / ΘΚ/ΘΚ)

Κύριοι

Σχετικά με το πρώτο ερώτημά σας ,σας πληροφορούμε ότι το χημικό βελτίωσης του πρωτεύοντος κυκλώματος – αναστολέας διάβρωσης δεν περιέχει τέτοιο ιχνηθέτη θα πρέπει όμως να μπορεί να προστεθεί ιχνηθέτης εάν το επιθυμεί η ΔΕΥΑ Κοζάνης εκ των υστέρων και εκτός της διαδικασίας του διαγωνισμού με ξεχωριστή προμήθεια. Για το χημικό δέσμευσης οξυγόνου ισχύουν τα αναγραφόμενα στην επιστολή σας.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας εάν το αντιδιαβρωτικό χαλκού με την μειωμένη περιεκτικότητα της βενζοτρίαζόλης πετυχαίνει το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι αποδεκτό.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ