

2017	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ				
ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ			ΡΥΑΚΙΟ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΔ Ζ22_ΥΔΡΒ10		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ			1115		
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	10	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	2
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	422	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	4,5	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	95,5
ΠΗΓΕΣ	ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11,23	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,025	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,18	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
BENZOLIO (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0026	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	4
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0026	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,21	25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,31	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙ Ο (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	9,4	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0095	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙ ΘΕΝΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	5,9	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΟC (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,92	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	3,3	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,73	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,9	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,39	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0041	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0034	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,32	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	66,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	8,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	226	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	185	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	234	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500439 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<3	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	8/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2017-61720 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	<0,1 Sv/y	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΕΡΟΒΙΑ 37oC/ml	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	42
ΑΕΡΟΒΙΑ 22oC/ml	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	42
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	42
E-COLI / 100ml	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	42
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	42
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,78	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	46
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (µS/cm)	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	351	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	45
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	2,6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	44
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	45
PH	18/12/2017	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,68	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	45