

2017

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΛΙΒΕΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΚΤΕΝΑΣ ΚΩΔ Ζ45_ΥΔΡΓ26			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		160			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	1	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	525	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	100	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	0
ΠΗΓΕΣ					
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΣΙΔΕΡΩΝ-ΛΙΒΕΡΩΝ-ΚΩΔ Ε20				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	13,58	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,12	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
BENZOLIO (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,012	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	7,6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,015	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,1	25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	3	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙ Ο (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<1,25	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,012	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	3	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙ ΘΕΝΙΟ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	3,2	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΟC (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,6	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙ Ο (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,94	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,58	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,88	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,84	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,65	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,293	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,00002	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,02	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,0005	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,8	12	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	63,7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	20,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	250	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	205	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	296	1500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 27500426 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	7/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2017-61707 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AGROLAB)	<0,1 Sv/y	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΕΡΟΒΙΑ 37oC/ml	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	33
ΑΕΡΟΒΙΑ 22oC/ml	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	33
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	33
E-COLI / 100ml	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	33
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	32
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,66	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	35
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	464	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	35
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,9	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	35
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	35
PH	18/12/2017	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,49	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	35