

2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΒΑΤΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΩΔ Ζ5_ΥΔΡΒ3			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		369			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	12	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	2
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	678	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	99,8	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	0,3
ΠΗΓΕΣ	ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	Υ/Γ1 ΒΑΤ/ Υ/Γ2 ΒΑΤ(εφ)-ΚΩΔ Κ14 Υ/Γ3 ΒΑΤ(ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ)-ΚΩΔ Κ15 ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΜΜΟΝΙΑΚΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	17	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,023	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,13	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0052	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,006	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,46	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,01	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,3	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	14	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΙ ΘΕΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΟC (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,64	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<1	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
POLYCHLORITATED TERPHENYLES	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	6,3	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,05	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,017	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,00002	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0081	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,36	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	113	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	5,1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	345	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	283	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	336	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410950, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13757/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΟΥΡΑΝΙΟ 238 (mBq/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410950, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13757/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΥΡΑΝΙΟ 234 (mBq/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410950, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13757/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α (mBq/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410950, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13757/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β (mBq/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410950, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13757/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (μg/l)	6/10/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410973 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΕΡΟΒΙΑ 37oC/ml	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	7
ΑΕΡΟΒΙΑ 22oC/ml	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	28
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	28

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
E-COLI / 100ml	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	28
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	28
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,28	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	505	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	27
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	6,7	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	29
PH	8/12/2020	ΒΑΤΕΡΟ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΒΡΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,86	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	16