

2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΒΙΠΕ ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΚΩΔ Ζ13_ΥΔΡΒ8			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		50			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	10	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	45	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	0	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	100
ΠΗΓΕΣ	ΠΕΤΡΑΝΩΝ-ΚΩΔ Κ5				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΕΡΟΒΙΑ 37°C/ml	22/9/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	4
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,27	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	14
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΜΜΟΝΙΑΚΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	21,1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,073	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,96	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,014	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,9	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,019	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,43	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0098	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,8	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	17	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	7,6	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΙ ΘΕΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	15	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,4	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΟC (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,95	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	5,9	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	5,5	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,8	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
POLYCHLORITA ED TERPHENYLES	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	40,8	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,073	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,025	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,00002	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,059	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,79	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	65,7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	51,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	420	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	344	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	416	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410661, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13734/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΥΡΑΝΙΟ 238 (mBq/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410661, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13734/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	25	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΥΡΑΝΙΟ 234 (mBq/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410661, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13734/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	3,3	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α (mBq/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410661, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13734/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,01007	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β (mBq/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410661, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/13734/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (µg/l)	5/10/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΛΙΑΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30410693 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	15
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	15
E-COLI / 100ml	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	15
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	15
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (µS/cm)	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	654	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	16
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	22,8	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	16
PH	17/11/2020	ΠΕΤΡΑΝΑ ΨΗΛΗ ΖΩΝΗ (ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ) ΞΥΛΕΙΑ ΧΛΙΑΠΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,76	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	11