

2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΛΙΒΕΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΚΤΕΝΑΣ ΚΩΔ Ζ45_ΥΔΡΓ26					
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		160					
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	1	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ			
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	525	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	100	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	0		
ΠΗΓΕΣ							
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΣΙΔΕΡΩΝ-ΛΙΒΕΡΩΝ-ΚΩΔ Ε20						
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	4
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	4
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	13,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	13,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,052	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,039	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 µg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0095	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0084	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	8,4	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	8,1	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0011	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0011	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,058	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,06	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,8	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,9	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<1,25	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<1,25	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0043	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0043	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,84	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,8	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	12	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	12	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,9	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,9	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΙ ΘΕΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΙ ΘΕΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΟC (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,64	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΟC (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,57	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
POLYCHLORITA ED TERPHENYLES	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
POLYCHLORITA ED TERPHENYLES	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	10,7	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11,7	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,05	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0023	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0021	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,018	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,018	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	61,7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	62,1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	20,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	19,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	221	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	220	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	181	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	180	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	262	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	274	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	2
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411530, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14219/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411529, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14218/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	2
ΟΥΡΑΝΙΟ 238 (mBq/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411530, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14219/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΟΥΡΑΝΙΟ 238 (mBq/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411529, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14218/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΟΥΡΑΝΙΟ 234 (mBq/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411529, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14218/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΟΥΡΑΝΙΟ 234 (mBq/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411530, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14219/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411530, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14219/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411529, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14218/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411530, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14219/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411529, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14218/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (µg/l)	7/10/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411549 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (µg/l)	7/10/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411550 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		2
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/11/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	8
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/11/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	8

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
E-COLI / 100ml	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
E-COLI / 100ml	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,24	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	44
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,26	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	44
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	396	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	397	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	52

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	21	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	54
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	20,9	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	54
PH	14/12/2020	ΣΙΔΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,25	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	34
PH	14/12/2020	ΛΙΒΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,23	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	34