

2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|------|-----------------------|------|
| ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | Ν.ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΚΩΔ Ζ9_ΥΔΡΒ5 | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | 185 | | | |
| ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 11 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ | 2 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) | 280 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | 17,4 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ | 82,7 |
| ΠΗΓΕΣ | ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38 | | | | |
| ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47 Υ/Γ1 ΝΙΚ-ΚΩΔ Κ51 | | | | |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|---------------------------|------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 13,7 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,024 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|--|------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,46 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| POLYCHLORINT AED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΟΡΙΟ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,0096 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΚΑΔΜΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,035 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΡΩΜΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 2,8 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,0054 | 2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,05 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| 1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 3 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,2 | 1,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,2 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,3 | 20 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 2,8 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 7 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|----------------------------|------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,0045 | 0,2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,75 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,5 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 15 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 4,9 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 100 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,25 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΟC (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,56 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΡΙΧΛΩΡΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|-----------------------------|------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| POLYCHLORITA ED TERPHENYLES | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 8,1 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,0082 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,00002 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΑΡΙΟ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,012 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΚΑΛΙΟ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0,67 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 58,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 24,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 227 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 186 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|----------------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 278 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411524, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14210/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,1 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΥΡΑΝΙΟ 238 (mBq/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411524, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14210/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |
| ΟΥΡΑΝΙΟ 234 (mBq/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411524, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14210/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411524, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14210/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
|----------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411524, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ: Α.Γ/414/14210/2020 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (µg/l) | 7/10/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 30411544 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml | 3/11/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| E-COLI / 100ml | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0,83 | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 25 |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (µS/cm) | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 358 | 2500 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l) | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 16 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 27 |
| PH | 21/12/2020 | ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 8,18 | 6,5-9 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 15 |