

| 2021 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 Η ΑΡΧΕΣ 2022) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ- ΚΙΣΣΑ - ΧΑΜ.ΖΩΝΗ ΚΩΔ Ζ20_ΥΔΡΒ10 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | 388 | | | | |
| ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 10 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ | 3 | | |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) | | 210 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | 2,1 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ | 98 | |
| ΠΗΓΕΣ | Ζ.ΠΗΓΗ-ΚΩΔ Ε2 ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38 | | | | | | |
| ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47 | | | | | | |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΜΜΟΝΙΑΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,05 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,05 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,05 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 8,8 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 8,7 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 7,9 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,02 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,02 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,02 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,11 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,081 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,13 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|--|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| BENZOΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| BENZOΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| BENZOΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΟΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0013 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΒΟΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,001 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΟΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0015 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΚΑΔΜΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,035 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΚΑΔΜΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,035 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΚΑΔΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,035 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΡΩΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,94 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΡΩΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,26 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΡΩΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,89 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0014 | 2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0078 | 2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0034 | 2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,05 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,05 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,05 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| 1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 3 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| 1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 3 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| 1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 3 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,56 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,18 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,12 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,18 | 20 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,26 | 20 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,22 | 20 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|--------------------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 10 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <1,25 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 11 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------------------|------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,016 | 0,2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,012 | 0,2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0062 | 0,2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,22 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,078 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,19 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|--------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 8 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 7 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 8 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,53 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,81 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 5,2 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 1,6 | 100 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 100 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 100 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,25 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,25 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΟC (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,44 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΟC (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,48 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΟC (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,2 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|------------------------|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 1,6 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------------|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------------|------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| POLYCHLORITAE D TERPHENYLES | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| POLYCHLORITAE D TERPHENYLES | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| POLYCHLORITAE D TERPHENYLES | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 3 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 2,4 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 2,7 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,14 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,05 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,29 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0042 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,019 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0062 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,00002 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΑΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,003 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΑΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0035 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΒΑΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0032 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-------------------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΚΑΛΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,21 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΚΑΛΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,16 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΚΑΛΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,21 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 54,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 54,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 55,3 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 199 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 193 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 165 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 158 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 135 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 163 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 158 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 150 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 170 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 3 |
| BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------------|------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504103, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/236/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504105, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/238/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504104, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/237/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504103, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/236/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504105, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/238/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504104, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/237/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504104, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/237/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504103, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/236/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ B(mBq/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504105, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/238/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 3 |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504071 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 3 |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 3 |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504072 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 3 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| E-COLI / 100ml | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| E-COLI / 100ml | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 65 |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 1,05 | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 60 |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 1,26 | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 60 |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 334 | 2500 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 58 |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 333 | 2500 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 58 |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l) | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 3 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 68 |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l) | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 3 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 68 |
| PH | 1/2/2022 | ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 7,91 | 6,5-9 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 60 |
| PH | 1/2/2022 | ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 7,86 | 6,5-9 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 60 |