

2021	<b>ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 Η ΑΡΧΕΣ 2022) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>						
ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ			ΡΟΔΙΑΝΗ ΚΩΔ Ζ42_ΥΔΡΓ24				
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ			295				
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	1	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	1		
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)		269	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	54,3	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	45,8	
ΠΗΓΕΣ	ΡΟΔΙΑΝΗ Β-ΚΩΔ Α3						
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΡΟΔΙΑΝΗΣ-ΚΩΔ Α20						
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	13,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (µg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,02	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,17	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,0042	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,012	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,63	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	2,7	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	12	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,018	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	1,4	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	8	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	1,2	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,25	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΤΟC (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,77	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	33,5	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,66	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,048	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,00002	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΑΡΙΟ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,0037	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΚΑΛΙΟ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,27	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	52,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	26	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0,13	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	223	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	183	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	244	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	18	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503112, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/22957/2021 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503112, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/22957/2021 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ B(mBq/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503112, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/22957/2021 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	14/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503078 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ)	<0,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΕΡΟΒΙΑ 37oC/ml	21/12/2021	ΡΟΔΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΣΙΝΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	5
ΑΕΡΟΒΙΑ 22oC/ml	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
E-COLI / 100ml	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	1,23	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	22
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	638	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	22



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	29,4	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	25
PH	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,08	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	31/1/2022	ΡΟΔΙΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	26	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1