

| 2021 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 Η ΑΡΧΕΣ 2022) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | Ν. ΧΑΡΑΥΓΗ ΚΩΔ Ζ11_ΥΔΡΒ7 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | 1294 | | | | |
| ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 10 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ | 2 | | |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) | | 299 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | 4,5 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ | 95,5 | |
| ΠΗΓΕΣ | ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38 | | | | | | |
| ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47 | | | | | | |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,05 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 10,2 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|--|------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,02 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,17 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΟΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,002 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΚΑΔΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,035 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΧΡΩΜΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 1,3 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0059 | 2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,05 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| 1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 3 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,38 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,38 | 20 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 24 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,029 | 0,2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,34 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 8 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 1,1 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 3 | 100 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------------|------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,25 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΟC (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,53 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 3 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| POLYCHLORITAE D TERPHENYLES | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 3 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,47 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0069 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΑΡΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0033 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΚΑΛΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,27 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 60,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 7,53 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|--|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΣΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 207 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 170 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 186 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504096, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/229/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504096, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/229/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504096, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/229/2022 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l) | 15/12/2021 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31504064 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| E-COLI / 100ml | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 27 |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0,96 | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 26 |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 338 | 2500 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 26 |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l) | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 1,2 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 27 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|------------------------|------------|--|----------------------------------|-----------------|--|--|---|
| PH | 31/1/2022 | ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 8,08 | 6,5-9 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 26 |