

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΑΙΑΝΗ ΧΑΜ.ΖΩΝΗ ΚΩΔ Ζ35_ΥΔΡΓ19			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		1003			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	2	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	154	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	0	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	100
ΠΗΓΕΣ	ΑΙΑΝΗΣ-ΚΩΔ Α2				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΑΙΑΝΗΣ Ν1-ΚΩΔ Α14 ΑΙΑΝΗΣ Ν2-ΚΩΔ Α15				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	6/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 244822 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΛΕΑΣ ΕΝΒΟΛΑΒ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	9
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	13	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
E-COLI / 100ml	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,82	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	632	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	24,9	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	26
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
PH	10/12/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,94	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	26
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	20,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	15,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,02	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,99	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,014	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	11	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,05	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,04	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,00125	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (mg/l O)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	30	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	4,4	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙΟ ΕΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	9,3	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,77	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΟC (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,38	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΡΙΧΛΩΡΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,2	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,6	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,9	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,6	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	34	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,0002	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	73	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	42	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	43	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,29	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	352	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	291	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	296	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069331, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/706/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069331, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/706/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069331, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/706/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069369 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΑΛΟΓΟΝΟΞΕΙΚΑ ΟΞΕΑ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	60	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΥΡΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,96	30	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΛΩΡΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΛΩΡΙΩΔΗ (mg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΝΗ (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ PFAS (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
BISFENOL A (µg/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	2,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
17ΒΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (ng/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΕΝΝΕΪΛΟΦΑΙΝΟ ΛΗ(ng/l)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069303 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	300	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΛΙΦΑΓΟΙ(PFU/ 100ml)	25/11/2024	ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069277 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<1	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1