

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΑΚΡΙΝΗ ΚΩΔ Ζ23_ΥΔΡΒ10			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		960			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	204	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	0	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	100
ΠΗΓΕΣ	ΑΚΡΙΝΗ-ΚΩΔ Ε1 ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ					

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	10
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
E-COLI / 100ml	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,63	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	352	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	5,8	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	25
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
PH	1/12/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,88	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	24
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	9,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,02	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,1	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
BENZOΛΙΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,001	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,16	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,04	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,14	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,9	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,003	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,31	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	7	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,2	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙΟ ΕΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11,0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,25	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΟC (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,29	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	3,6	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,5	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,8	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (µg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,12	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΘΕΙΟ (μg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	62	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	235	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	194	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	168	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	1
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119841, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16397/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α (mBq/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119841, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16397/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,04	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β (mBq/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119841, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16397/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,4	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	1
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	6/10/2025	ΑΚΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00119907 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1