

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ				ΑΝΩ ΚΩΜΗ - ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ - ΣΠΑΡΤΟ ΚΩΔ Ζ15_ΥΔΡΒ9			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ				1834			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ				ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	3	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)		348	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	100	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	0	
ΠΗΓΕΣ							
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΧΑΝΤΑΚΑΣ Ν1)-ΚΩΔ Α10 ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΧΑΝΤΑΚΑΣ Ν2)(ΕΦ)-ΚΩΔ Α11 ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΚΗΠΩΝ)-ΚΩΔ Α12						
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	12
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	12
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	12
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	65
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	65
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	65

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
E-COLI / 100ml	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
E-COLI / 100ml	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
E-COLI / 100ml	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,15	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,42	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,31	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	539	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	558	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	555	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	12,5	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	73
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	12,6	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	73
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	12,5	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	73
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
PH	2/12/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,82	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
PH	2/12/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,79	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
PH	2/12/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	7,84	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	73
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	17,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	13,7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	17,7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,062	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,057	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,085	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,4	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,4	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,4	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
BENZOΛΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
BENZOΛΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
BENZOΛΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,02	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,018	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,019	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	11	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,00200	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,04200	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,01000	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,1	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,29	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,04	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,44	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,96	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,44	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙ Ο (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙ Ο (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙ Ο (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 1,25	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 1,25	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,012	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,013	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,0019	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,6	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,7	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,6	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	24	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	23	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	23	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,6	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,8	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,8	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,7	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	12,0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,5	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,65	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,53	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,59	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
TOC (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,29	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
TOC (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,51	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
TOC (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,33	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙ Ο (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙ Ο (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙ Ο (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,3	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,5	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,7	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	2,5	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	4,2	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	1,0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	25,9	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	25,9	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	26,4	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,11	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	< 0,05	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,12	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,00002	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,00002	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ Σ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ Σ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ Σ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣ ΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣ ΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣ ΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΘΕΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΥΔΡΟΘΕΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΥΔΡΟΘΕΙΟ (μg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	54	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	54	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,21	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,23	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0,21	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	369	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	368	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	357	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	305	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	295	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	304	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	296	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	280	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	306	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
BENZO-A- ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
BENZO-A- ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
BENZO-A- ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<15	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<15	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<15	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120685, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16452/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120680, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16447/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120677, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16444/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120685, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16452/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0.0401	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120680, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16447/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,04	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120677, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16444/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,04	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ B(mBq/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120685, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16452/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,4	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ B(mBq/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120677, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16444/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,4	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ B(mBq/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120680, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/16447/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	<0,4	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120754 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120759 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	7/10/2025	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120751 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3